

ATA CPA 01/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 02/02/2022 – início: 14h / término: 17h.

Local: Vídeo Conferência – Google Meet

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA ; Sirlei Huler/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Carlos Alberto Angeli/SMT ; Claudio de Campos /SMSUB; Cristina T. S. Laiza/SPURBANISMO; Eduardo Flores Auge/SMPED; Elisa Prado de Assis / IAB-SP ; Geni Sugai/SMC; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; Glauce Lusia Paula Teixeira/CMPD; Guilherme Iseri de Brito/SVMA; João Carlos da Silva/SMPED; Júlia Coelho Dourado/ SPObras; Juliana Paviato/FECOMERCIO; Lili L. Bornshtein/CET; Luiz Massayuki Sampaio Ito/SME; Marcelo Maschietto/SMJ; Maria Cecília Cominato /SMS; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Ronaldo Bueno Alves de Souza/ SMT/AT.

FALTA JUSTIFICADA: Robinson Xavier de Lima/SPTRANS

CONVIDADOS: Camila Spielmann/SMC; Jefferson Oliveira; Rogério Romeiro/Arquiteto.

ASSUNTOS TRATADOS:

PE 2019-0.042.624-9 – Digo Guta Participações Ltda. – Alvará de Aprovação de Reforma

Avaliada a solicitação, projeto e documentos apresentados, o Colegiado observou que uso restrito, se caracteriza pelo descrito na ABNT NBR 9050 - item 3.1.38, portanto não compatível com a área e configuração representada em planta. Observou indicação de classificação de uso nR1 – 6 – Serviços profissionais e enquadramento das atividades não residenciais segundo os grupos de atividades conforme anexo único do decreto nº 57.378, de 13 de outubro de 2016, ressaltando o contido no Anexo I integrante do Decreto nº 57.776/17 - item 4.B.4.1 inciso I, acerca da não aplicação de dispensa das condições de acessibilidade. Pelo exposto, manifestou-se desfavorável ao solicitado.

SEI 6022.2020/0000691-8 – Licitação: obra pública Aprovação de Acessibilidade junto à CPA – Unidade: CEU Taipas

Apreciado projeto, o Colegiado da Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA manifestou-se favorável à proposta de implantação apresentada.

SEI 6025.2021/0009976-0 - Acessibilidade: Aprovação de Projeto de Obra Pública - Biblioteca Cora Coralina

Apreciado projeto, o Colegiado da Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA manifestou-se favorável à proposta de adaptação de acessibilidade apresentada.

SEI 6025.2021/0023203-7 – Projeto - Teatro João Caetano

Apresentado o projeto, o Colegiado observou:

1. Porta da cabine – demonstrar que o vão livre está garantido;
2. Passagem entre cabines de luz e som – demonstrar que o vão livre está garantido;
3. Lavatório e mictório em coletivos – garantir ao menos um adaptado por conjunto, próximos ao acesso;
4. Adequar símbolos SIA que se encontram invertidos e em versão antiga;
5. Adequar com lavatório o banheiro acessível no camarim;
6. Portas de folha simples, garantir que os vãos livres estão garantidos;
7. Portas de folha dupla, garantir que ao menos uma folha garanta vão livre;
8. Apresentar como será feita a sinalização de porta e parede;
9. Retirar sinalização visual e tátil no piso (pisos táteis de alerta) junto às portas comuns visto que as normas não prevêm (manter em frente a equipamentos eletromecânicos como prevê a norma);
10. Rever posição de planta/diretório tátil (mapa tátil) visto que não deve haver derivação de piso direcional antes dele. Atentar-se de que a planta tátil/diretório tátil esteja disposta em mesma orientação (norte/norte) ao lugar;
11. Piso direcional e alerta (nos desvios) devem ter mesma cor. Em projeto aparentam ter cor diferente;
12. Apresentar graficamente a previsão de guias de balizamento e que os corrimãos têm sua estrutura apoiada sobre as guias ou outra solução desde que não apoiados na própria rampa que deve estar livre;
13. Demonstrar graficamente sinalização de degraus, no piso e no espelho;
14. Adequar pisos de alerta em degraus isolados/escadas/rampas ao vão para indicar ao usuário melhor posicionamento;
15. Apresentar graficamente a questão das extensões de corrimão (norma prevê mínimo de 30 cm);
16. Rever pisos táteis nos patamares de escada que não apresentam dimensão inferior a 2,10 m;
17. Apresentar graficamente a bilheteria;
18. Rever área de embarque/desembarque conforme vagas de carga/descarga da Avenida Paulista.

Sugerido inserir sinalização visual no piso da projeção da porta do sanitário acessível uma vez aberta e que avança na circulação de acesso à platéia conforme fez o TEATRO VIVO.

Assim, o Colegiado aguarda que as peças gráficas sejam adequadas às normas técnicas de acessibilidade (NBR9050, NBR16.537 e NBR15.599) e que o presente processo retorne à esta Comissão para nova consulta e deliberação.

SEI 6065.2021/0000351-6 – Ausência de acessibilidade – Terminal Barra Funda

Apresentado o processo, o colegiado solicitou sua reapresentação na próxima reunião para deliberação final.

Outros assuntos:

SEI 6022.2020/0000691-8 – Licitação: obra pública Aprovação de Acessibilidade junto à CPA – Unidade: CEU Taipas

O Colegiado da Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA recomendou que o rebaixamento com fins de travessia, tenha o comprimento total da faixa de pedestre. Observou que o piso tátil de alerta do rebaixamento deverá ter largura entre 0,40 m a 0,60 m, conforme item 6.6 da norma ABNT NBR 16537.

Reunião encerrada.