

ATA CPA 10/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 20/04/2022 – início: 14h / término: 17h.

Local: Vídeo Conferência – Google Meet

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA ; Sirlei Huler/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Angelica Gonzalez / SEME ; Claudio de Campos /SMSUB; Eduardo Flores Auge/SMPED; Elisa Prado de Assis/IAB; Geni Sugai/SMC; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECISP; Glauce Lusía Paula Téixeira/CMPD; João Carlos da Silva /SMPED; Júlia Coelho Dourado/SPObras; Marcelo Maschietto/SMJ; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/ SIURB; Maria Cecilia Cominato /SMS; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU/SP; Oswaldo Rafael Fantini /SMPED; Patricia Bittencourt/ Secovi-SP; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Renata Camargo Knirsch Czernorucki /PGM; Robinson Xavier de Lima / SPTrans; Ronaldo Bueno Alves de Souza/SMT; Sara Caroline Lopes da Silva /SMUL; Telma Maria Gorgulho Pereira Micheletto/CET.

CONVIDADOS: Rogério Romeiro/Arquiteto; Nadia Lopes/Arquiteta; Fernando Mariano da Silva Junior /CRS/Sudeste; Andrea Caruzo/Theatro Municipal; Eduardo Spinazzola; Luciana Morais/ Sustenidos/Theatro Municipal; Orthon Hirano/ FTM–Monitoramento; Leonardo Camargo Oliveira dos/ Theatro Municipal.

ASSUNTOS TRATADOS:

Por solicitação da Presidência da Comissão Permanente de Acessibilidade, a reunião foi iniciada com leitura da **ATA CPA 09 de 13/04/2022**, sendo o conteúdo **aprovado** pelos presentes.

SEI 6065.2022/0000240-6 - Theatro Municipal de São Paulo – TMSP

Apresentação por representantes do TMSP sobre planejamento para desenvolvimento do projeto de acessibilidade arquitetônica. Conforme exposto, as intervenções propostas passarão por avaliação dos órgãos de preservação do patrimônio histórico, envolvidos previamente a eventual execução. Da mesma forma o projeto executivo será encaminhado oportunamente para apreciação e deliberação deste Colegiado.

Para os itens relacionados a seguir houve manifestação favorável pelo Colegiado na forma de diretriz para elaboração do projeto, exceto para itens com indicação específica.

Foi apontado pela equipe técnica CADU que a totalidade do material apresentado não foi encaminhada previamente para avaliação da equipe. Solicitou encaminhamento, com brevidade, do material para inserção ao processo em epígrafe, e assim disponibilizar para apreciação dos membros do Colegiado CPA.

ELEVADORES

Após contato com fornecedores do equipamento prosseguem estudos para viabilização de vão de porta compatível com mínimo indicado em normas técnicas. Observadas dimensões mínimas da cabina conforme Tabela 1 da ABNT NM 313.

Em prosseguimento da análise sobre instalação de sinalização sonora nos elevadores (junto à bilheteria e nos dois aparelhos junto aos camarins) foi indicado que todos os equipamentos contarão com a sinalização, entretanto a habilitação ficará condicionada à eventual interferência sonora nas salas de espetáculos, ensaios e palco.

Para os elevadores históricos, conforme deliberação constante à ATA CPA 08/2022, serão mantidas características físicas dos aparelhos, entretanto serão reposicionadas botoeiras para atendimento da altura máxima e inserção de sinalização braile nos botões.

PLATAFORMAS INCLINADAS

Entrada junto à porte-cochère contará com plataforma inclinada para vencer desnível da escada. Na parte externa haverá sobreposição de pavimentação sobre pedras aplicadas nas rampas (acesso fachada principal e fachada lateral) para composição de rota acessível. Não serão aplicados corrimãos externos nas rampas. Ver deliberação anterior conforme ATA CPA 08/2022.

No acesso ao Bar dos Arcos, prossegue avaliação de viabilidade de instalação da plataforma inclinada, considerada situação da rota de fuga na escada objeto da instalação. Na opção por instalação deste tipo equipamento, foi solicitado avaliar largura do modelo para acesso pela lateral.

VARANDA LATERAL – RESTAURANTE

Aceita proposta para implantação de piso elevado parcial na varanda, para composição de rota acessível e acesso integral ao ambiente. Conterá com rampa com inclinação de 5,20%. Ponderado caso específico com limitações de intervenção considerando instalações originais de gradis e adornos das colunas nas paredes laterais, por se tratar de bem tombado, foi aceita não previsão para instalação de corrimãos nas laterais na rampa, considerada inclinação próxima à de plano inclinado.

SANITÁRIOS ACESSÍVEIS

Em prosseguimento da análise da proposta para adequação de dois sanitários acessíveis junto ao Hall das Autoridades, foi arrazoado pelos representantes do TMSP sobre possibilidade da adequação de apenas um dos sanitários, após resultado de consulta inicial sobre o tema junto à equipe de órgão de preservação do patrimônio histórico, indicando preservação das características existentes de ao menos um dos ambientes. O Colegiado solicitou manifestação formal do(s) órgão(s) envolvido(s) sobre o caso para nova deliberação. Em eventual alteração para apenas um sanitário acessível no segundo pavimento, solicitou estudo para que as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio sejam posicionadas simetricamente opostas, em relação ao sanitário existente no primeiro pavimento, contemplando todas as formas de transferência para a bacia, para atender a uma gama maior de necessidades das pessoas com deficiência.

PLATEIA

Será apresentada em reunião futura, proposta para a quantificação e distribuição de espaços reservados para PCR na platéia.

SEI 6018.2022/0014055-1- Locação de imóvel - Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste - Rua Uicó, 124.

Analisado o expediente, o Colegiado deliberou que o processo SEI deverá retornar à unidade de origem visando a adequação do projeto de acessibilidade ao relatório de análise número 061834140 com apresentação de eventuais justificativas e esclarecimentos para deliberação posterior desta Comissão.

Reunião encerrada.