

ATA CPA 15/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 26/04/2023 – início: 14h / término: 17h00

Local: Vídeo Conferência – Google Meet

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiagli/CAU-SP/Presidente da CPA; Thaís Hayashi Alves/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adriana Vieira/PGM; Albertina Ferreira Gonçalves Alves/SEHAB; Angelica Gonzalez/SEME; Claudio de Campos/SMSUB; Cristina T. S. Laiza/SPUrbanismo; Eduardo Flores Auge/SMPED; Elisa Prado/IAB-SP; Francisco de Oliveira Soares/SVMA; Geni Sugai/SMC; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECISP; João Carlos da Silva/SMPED; Júlia Coelho Dourado/SPObras; Marcelo Maschietto/SMJ; Marcelo Panico/Fundação Dorina; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/SIURB; Maria Cecília Cominato/SMS; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Robinson Xavier de Lima/SPTrans; Ronaldo Bueno/SMT; Sandra Ramalho/CMPD; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Silverlei/Laramara.

FALTAS JUSTIFICADAS: Amanda Morelli/SEHAB; Telma Maria G. P. Micheletto/CET; Vânia Sacarrão/CET.

CONVIDADOS: André Lisboa Freire de Araujo/SVMA; Cecilia Tavares da Silva/STS-VPP-SAP; Cintia Heger/STS-VPP-SAP; Maria Fernanda Willy Fabro/SMSUB; Patrick Greco Gasull/CRS-SUDESTE; Rogério Romeiro/Arquiteto; Samanta Heguedusch de Assis/SPDM; Silvia Costa Andreossi/Laramara.

ASSUNTOS TRATADOS:

SEI 6018.2023/0001542-2 – UBS Pastoral – Adequação de Acessibilidade

Apreciado expediente, considerado imóvel existente e justificativas apresentadas por SMS, o Colegiado manifestou-se favorável ao projeto de adequação de acessibilidade encartado doc. 081276870. Solicitou encaminhamento de ofício a CET requerendo avaliação e estudo para implantação de vaga para embarque e desembarque ou de estacionamento reservada a pessoa com deficiência na via pública, em frente ou nas proximidades do imóvel ocupado pela UBS.

PA 2000-0.259.073-1 e SEI 6065.2022.0000263-5 - Fundação Bienal de São Paulo

Da análise do então deliberado em ATA CPA 32/2022 de reunião ocorrida em 19/10/2022 e face o tempo decorrido, deliberou-se:

1. Pelo envio de Ofício por CPA à Fundação Bienal, em caráter de URGÊNCIA, para saber se foi instalado ou mesmo adquirido o equipamento eletromecânico para circulação vertical acessível entre o térreo e 1º pavimento do Pavilhão Ciccillo Matarazzo;
2. Também, pelo retorno do Processo Administrativo 2000-0.259.073-1 ao órgão emissor do CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE para providencias, por conta da falta de rota acessível na circulação vertical entre o térreo e 1º pavimento do Pavilhão Ciccillo Matarazzo.

SEI 6027.2019/0006329-1 – Aprovação de Projeto - Implantação do Parque do Tatuapé – Fase 02

A Comissão analisou o presente processo e deliberou acatar a manifestação técnica da

Coordenação de Acessibilidade e Desenho Universal – CADU, constante no doc. SEI 082273905.

Além disso, durante a reunião, também foram considerados para o referido caso:

Projeto_Basico__Implantacao_Revisado - 1/2

1. Indicar em planta a rota acessível interligando todas atividades do parque;
2. Prever 2 (dois) mapas táteis (vide peça gráfica). Permanecer com aquele já indicado em uma das entradas da Rua São Felipe, apenas alterando seu posicionamento para próximo da guarita e indicar mais um mapa tátil na entrada da Avenida Elizabeth de Robiano;
3. Prever percurso acessível até o redário.

Projeto_Basico__Implantacao_Revisado - 2/2

1. Atender o item 8.9.3 da Norma ABNT NBR 9050:2020, verificando se os módulos de referências não estão interferindo com a faixa livre de circulação;
2. Lixeiras quando instaladas em áreas públicas, devem ser localizadas fora das faixas livres de circulação, conforme item 8.6.1 da Norma ABNT NBR 9050:2020;
3. A altura da mesa não é acessível, atender item 10.13.4 da Norma ABNT NBR 9050:2020;
4. Verificar se tem diferentes tipos de bancos, considerando o conceito de desenho universal (o ideal é que tenha bancos com braços e sem braços, com encosto e sem encosto – similar ao Parque Augusta). Inclusive, prever banco com altura total de 36cm para pessoas com nanismo.

TATUAPE_ARQ_PB_FASE2_FL014_R082

1. Sem observações referentes ao playground da forma apresentada, conforme doc. SEI. 080817193.

TATUAPE_ARQ_PB_FASE2_FL021_R082

1. As indicações da superfície para troca de roupas na posição deitada no sanitário acessível, retirando o banco proposto para troca de roupas do vestiário acessível, foram feitas conforme deliberação disposta em ATA CPA 36/2022;
2. Atender o item 10.11.1 da NBR 9050:2020 referente às portas existentes na rota acessível, destinadas à circulação de praticantes de esportes que utilizem cadeiras de rodas do tipo “cambadas”, devendo possuir vão livre de no mínimo 1,00 m, incluindo as portas dos sanitários e vestiários.

Face ao tempo decorrido, rogou apresentação integral das pranchas envolvidas com acessibilidade para nova avaliação e manifestação do projeto básico, ressaltando que poderá ter novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas.

PA 2008-0.165.443-9 - Vistoria técnica de Acessibilidade - CINEMARK - Shopping Vila Lobos

Considerando a informação em fl. 131 do processo administrativo de que as irregularidades apontadas já foram sanadas, inclusive com a chancela do Ministério Público, o processo administrativo deverá ser encaminhado ao Arquivo Geral.

SEI 6065.2023/0000101-0 – Calçadas em torno do Museu do Ipiranga

Ciente da informação presente em fls. 080217234, o Colegiado deliberou que não há nada mais a ser tratado no presente processo. Diante disso, pede-se o arquivamento do mesmo.

Igreja Santo Antônio - Praça do Patriarca

Conforme relatado por representantes desta Comissão, foram recentemente retirados os tapumes utilizados durante obras na Igreja Santo Antônio, ficando evidente a falta de acessibilidade ao interior da igreja. Diante disto, a Comissão deliberou pelo encaminhamento de procedimento administrativo à Subprefeitura da Sé para adoção de medidas fiscais cabíveis e solicitação do Certificado de Acessibilidade.

Novo Anhangabaú

Após a reforma e concessão do Vale do Anhangabaú, o local passou periodicamente a ter eventos, sendo observado no último festival ocorrido, bloqueios nos acessos impedindo a livre circulação de veículos de serviço. Atende a partir da Rua Líbero Badaró/Rua São João, bem como restrição de circulação no entorno, dificultando a circulação de pessoas com deficiência e posicionamento de gerador e tapumes metálicos sobre o piso direcional, obstruindo assim a circulação de pessoa com deficiência visual, além de possibilidade de danos na sinalização tátil.

A Comissão deliberou pelo encaminhado ofício para a concessionária do Novo Anhangabaú para conhecimento e adoção de providências quanto aos reparos nos trechos danificados na sinalização tátil direcional e atenção às questões de acessibilidade em futuros eventos.

Encaminhar cópia do ofício acima a SMUL/CONTRU, órgão responsável pela concessão de Alvará para Eventos Temporários, e para Subprefeitura da Sé, responsável pela área, para conhecimento.

Reunião encerrada.