

ATA CPA 16/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 19/05/2021 – início: 14h / término: 17h.

Local: Vídeo Conferência – Google Meet

PARTICIPANTES:

Silvana Serafino Cambiaghi/CAU/Presidente CPA; Sirlei Huler/SMPED/Secretária Executiva; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB; Alexandre Rocha Daud- SECOVI-SP; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Aumir de Andrade/SIURB; Claudio Campos/SMSUB; Cristina Tokie Sannomiya Laiza/SPURBANISMO; Lilian Jaha/SMC; Eduardo Flores Auge/SMPED; Edson Ribeiro/SMJ; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; Geni Sugai/SMC; Guilherme Iseri de Brito/ SVMA; Jessica Valero-SMT; João Carlos da Silva/SMPED; Lenita Secco Brandão/CREA; Luiz Massayuki Sampaio Ito/SME; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Renata Camargo K. Czernorucki- PGM; Robinson Xavier de Lima-SPTRANS; Silvio Roberto de Arruda Leme -SMT; Telma Maria Gorgulho Pereira Micheletto – CET; Vladimir Iszlaji/FECOMERCIO; Walter Rodrigues Filho/SEL/CONTRU.

Faltas justificadas: Sirlei Huler/SMPED.

Convidados:

Ennio Passafini Junior; Isabela Scarpelli Bellemo; Myrna dos Santos Melo; Nádia Lopes/Arquiteta; Rogério Romeiro/Arquiteto; Sandra Ramalhão.

ASSUNTOS TRATADOS:

SEI 5010.2021/0004422-8 – Projeto Básico – Terminal Estação Varginha

Em atenção aos questionamentos apresentados pela equipe técnica com interação do representante do órgão solicitante, o Colegiado deliberou:

- Área embarque e desembarque

Considerado equipamento, terminal de transporte público, foi solicitada previsão de vaga(s) para embarque/desembarque, dotadas de quesitos de acessibilidade (rebaixamento para acesso entre outros);

- Ilhas nas travessias das vias

Solicitada atenção a largura mínima de 1,50m para circulação de pedestres e ao caminamento lógico, na medida do possível, evitando-se equívoco no direcionamento de pessoas com deficiência visual;

- Plataformas embarque/desembarque internas ao terminal

Solicitado verificar necessidade permanência sinalização tátil visual de alerta junto aos gradis nos limites da largura da plataforma junto aos jardins (a ser indicado em desenho da equipe técnica);

- Lavatório modelo de canto nos sanitários acessíveis.

Deliberado pelo Colegiado pela substituição da peça modelo lavatório de canto por modelo com aproximação frontal, atendendo demais parâmetros constantes em norma técnica, em especial espaço confortável para aproximação pessoa em cadeira de rodas;

- Sanitário/Banheiro acessível junto ao bicicletário

Conhecidos questionamento relator do expediente e argumentação representante do interessado, o Colegiado deliberou por prever ao menos um dos sanitários propostos com desenho universal. Sugestões de leiaute conforme apontadas em reunião (a ser indicado croqui/planta equipe técnica);

- Porta junto a bilheterias (eclusa segurança)

Considerada características de uso, o Colegiado deliberou por considerar rotação de 180° no presente caso específico, prevendo área de aproximação porta (avertada hipótese equipamento de automação). Indicou que a porta da copa justaposta ao espaço em avaliação poderá ser em modelo de correr, ou mesmo pela manutenção de apenas vão de passagem sem fechamento.

- Bloqueios

Sinalização tátil e visual de piso deve direcionar ao(s) bloqueio(s) (necessariamente não precisa ser o acessível).

- Bilheterias

Considerada características das bilheterias propostas no presente, o Colegiado deliberou manter largura do visor como apresentada no projeto, garantido espaço com largura de 0,90m do conjunto;

- Entrada independente sanitário acessível, sanitário comum, vestiário acessível, vestiário comum – área funcionários.

Considerada características dos conjuntos de sanitário, banheiro e vestiário funcionários (acessível e comum), embora atenda o previsto em norma técnica, recomenda-se estudo com alteração do leiaute/posicionamento do sanitário acessível, sanitário comum e vestiário acessível, para maior proximidade entre sanitário acessível e vestiário acessível. Considerada característica da edificação e quantidade de vestiários acessíveis, solicitada previsão de vestiário com superfície para troca de roupa na posição deitada, em ao menos um para cada sexo;

Demais observações conforme apontadas pela análise da equipe técnica serão juntadas ao expediente e acompanhada das plantas com os referentes indicativos para atendimento pelo órgão requerente.



SEI 6065.2019/0000650-3 – Circulação afeto à quadra delimitada pela Rua Dr. Renato Paes de Barros, Rua André Gonçalves e Rua Paula Oliveira, Subprefeitura de Pinheiros, SP.

Da apresentação e análise dos documentos deste SEI, o Colegiado recomendou que, por meio deste mesmo Processo SEI, seja solicitada à Subprefeitura providencias quanto à adequação da circulação nas calçadas citadas no Ofício PJHURB 6365/19 e seu anexo. Também, a continuidade das ações fiscais cabíveis ao edifício. Que seja a Subprefeitura de Pinheiros informada que estamos oficiando o Ministério Público onde, nesse encaminhamento, sejam anexadas as providencias informadas pela Subprefeitura que se encontram colocadas neste Processo SEI e o novo encaminhamento de CPA supracitado.

SEI 6065.2020/0000507-0 – Vistoria de Acessibilidade Arquitetônica Condomínio Edifício Maison de La Concorde

Apresentado o SEI supracitado, o Colegiado da Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA obteve ciência do presente processo e solicitou o prosseguimento das ações cabíveis da Subprefeitura Vila Mariana, de acordo com o embasamento legal disposto no doc. SEI Nº 040770078.

Diante do exposto, a legislação pertinente dispõe que as edificações residenciais multifamiliares estão desobrigadas da obtenção do Certificado de Acessibilidade, embora necessitem contemplar a acessibilidade. Dessa forma, deverá ser revisada a Informação SUB-VM/CPDU/SFISC Nº 043282363, a qual indica atendimento do artigo 94 da Lei 16642/2017.

Salientou que não foi possível de visualizar o conteúdo da Informação SUB-VM/CPDU/SFISC 040152844.

SEI 6027.2019/0007842-6 – Parque Nascente Ribeirão Colônia – Projeto Básico Acessibilidade

Avaliado o presente processo, o Colegiado concluiu pela **manifestação favorável** ao projeto apresentado.

Reunião encerrada.