



ATA CPA 24/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 14/07/2021 – início: 14h / término: 17h.

Local: Vídeo Conferência

PARTICIPANTES:

Silvana Serafino Cambiaghi/CAU/Presidente CPA; Cristina Tokie Sannomiya Laiza/SPURBANISMO; Elisa Prado de Assis/IAB; Geni Takeuchi Sugai/SMC; Glauce Lusia Paula Teixeira /CMPD; Jessica Valero Pereira/SMT; João Carlos da Silva/SMPED; Julia Coelho Dourado/SPOBRAS; Lili Bornstztein/CET; Lenita Secco Brandão/CREA; Marcelo Panico/Dorina Nowil; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/SIURB; Maria Cecília Cominato/SMS; Mario Sergio Stefano/SMADS; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Regina Celia da Silveira Santana/SMJ; Renata Camargo K. Czernorucki/PGM; Robinson Xavier de Lima/SPTRANS; Walter Rodrigues Filho/SMUL/CONTRU; Vladimir Iszlaji/FECOMERCIO.

Faltas justificadas: Edson Ribeiro/SMJ; Claudio Campos/SMSUB; Guilherme Iseri de Brito/SVMA.

Convidados: Nádia Lopes; Rogério Romeiro; Myrna dos Santos Melo/SMPED; Letícia Yoshimoto Simionato/SEGES; Luciana Pitombo/URBIA; Alexandre Ronconi; Antonia Ribeiro Guglielmi/SPOBRAS; Lígia Basso Lamberti/SPOBRAS; Marcelo Zaidler /SPObras/Egis/Zoldesign; Ricardo Gaspari/Egis Engenharia; Bárbara Yadoya/CGPABI/SVMA; Jose Rosa/SPObras; Alexandre Ronconi/URBIA; Heraldo Guiaro/SVMA; Bárbara Yadoya/CGPABI/SVMA;

ASSUNTOS TRATADOS:

Por solicitação da Presidência da Comissão Permanente de Acessibilidade, a reunião foi iniciada com leitura da ATA CPA 23 da reunião de 07/07/2021, sendo o conteúdo aprovado pelos presentes.

SEI 7810.2018/0000907-3 - Requalificação Calçadas - Sinalização Turística do Triângulo Histórico.

Apreciada nova proposta conceitual de mesa tátil para compor o projeto de Sinalização Turística do Triângulo Histórico, o Colegiado manifestou-se favorável às diretrizes apresentadas pela equipe SP-OBRAS/DPR/DPR/NGLI e pelo projetista para desenvolvimento de projeto executivo conforme projeto básico apresentado.

SEI 6065.2021/0000300-1 – Consulta a CPA referente instalação de Plataforma Inclinada para acesso ao heliponto do Edifício Faria Lima Financial Center - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400.

A instalação de plataforma elevatória de percurso inclinado, junto à escada que vence o desnível entre a cota 818,76, onde se localiza a sala de espera, até a cota 821,81 com o restante do percurso até a área de toque (cota 822,81) sendo realizado através de rampa fixa com inclinação inferior a 5% conforme projeto apresentado recebeu Parecer Favorável condicionado a:

- 1- Apresentação do Registro de Responsabilidade Técnica- RRT /CAU referente as declarações apresentadas na inicial pelo arquiteto Fabrício de Aragão Pimenta/CAU SP A20167-7;
- 2- Avaliação e validação das demais exigências legais pertinentes ao assunto a ser feito por SMUL/CONTRU;

SEI 6065.2021/0000374-5 - ESCOLAS MÓVEIS SESI e SENAI - Consulta de equipamento plataforma de elevação para caminhão adaptado escola móvel

Apresentado material com duas propostas de modelos de plataforma elevatória, considerando ausência de elementos para perfeita avaliação dos equipamentos, o Colegiado manifestou-se pelo cumprimento normativo.

SEI 6065.2018/0000884-9 – Ofício nº 5675/18 PJHURB/18 (MPSP) – Rebaixamentos em travessias sinalizadas - entorno Av. Dr. Ussiel Cirilo, 225

Apresentado o SEI supracitado, a Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA concluiu pela **manifestação favorável** ao projeto.

SEI 6065.2019/0000533-7 – SMPED – Vistoria de Acessibilidade Arquitetônica do Delboni – Unidade Tatuapé

Apresentado o SEI supracitado, o Colegiado da Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA obteve ciência das providências constantes no presente processo e solicitou o prosseguimento das ações cabíveis da Subprefeitura Mooca.

Mantém acompanhante o SEI 6046.2021/0002099-9.

Consulta procedimento para requerimento de Selo de Acessibilidade Arquitetônica – Equipe Técnica

Após exposição da equipe técnica acerca da necessidade de ajustes nos procedimentos para solicitação de Selo de Acessibilidade Arquitetônica por parte dos munícipes, o Colegiado apontou como documentação básica para acompanhar o requerimento: - Identificação do imóvel objeto do pedido; - Identificação e qualificação do requerente;



- Cópia do Certificado de Acessibilidade ou Certificado de Conclusão do local; - Cópia das plantas que acompanham o certificado apresentado. Poderão ser solicitados documentos ou informações complementares, considerando que a avaliação não se esgota apenas pela apresentação dos documentos ora indicados. Lembrada deliberação anterior sobre o tema (ATA CPA 06/2018). Solicitou que a equipe técnica encaminhe junto à equipe administrativa demais ajustes eventualmente necessários, considerando requerimento por meio de expediente eletrônico.

Consulta instalação de elevadores em edificação existente

Considerado teor da consulta, o Colegiado observou que pode ser instado a manifestar-se sobre o tema por meio de expediente administrativo a ser encaminhado pela unidade responsável pelo licenciamento edilício ou de licenciamento da instalação do equipamento, não sendo possível consulta apartada a Comissão como dirigida.

PE 2020-0.006.147-4 - Tridel Inc. e Adm de bens próprios S/C Ltda. - Alvará de Aprovação de Reforma e Regularização

Avaliado preliminarmente o expediente, o Colegiado solicitou informações complementares à equipe técnica, para subsidiar deliberação em próxima reunião.

Reunião encerrada.