

## **ATA CPA 29/2023**

### **COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA**

Reunião de 09/08/2023 – início: 14h / término: 17h00

Local: Vídeo Conferência – Google Meet

**PARTICIPANTES:** Thaís Hayashi Alves/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adriana Vieira/PGM; Amanda Morelli/SEHAB; Claudio de Campos/SMSUB; Eduardo Flores Auge/SMPED; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECISP; João Carlos da Silva/SMPED; Marcelo Maschietto/SMJ; Marcelo Panico/Fundação Dorina; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/SIURB; Maria Fernanda Willy Fabro/SMSUB; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Robinson Xavier de Lima/SPTrans; Ronaldo Bueno/SMT; Sandra Ramalho/CMPD; Silvia Costa Andreossi/Laramara; Sonia da Silvia Gonçalves/SPUrbanismo; Telma Maria G. P. Micheletto/CET; Vânia Sacarrão/CET.

**FALTAS JUSTIFICADAS:** Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; Cristina T. S. Laiza/SPUrbanismo; Elisa Prado/IAB-SP; Kaisa Isabel da Silva Santos/IAB-SP; Maria Cecília Cominato/SMS; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL.

**CONVIDADOS:** Luis Fernando Lessa/SMUL; Maurício Alberto Bellem Soukup/SMS; Patrick Greco Gasull/SMS; Rogério Romeiro/Arquiteto; Sergina Machado/SPTrans; Sirlei Huler/SMPED.

### **ASSUNTOS TRATADOS:**

#### **SEI 5010.2022/0021700-0 - Terminal Lapa**

O Colegiado, após considerações técnicas informadas pela representante da SPTRANS, deliberou por manifestação favorável ao Projeto (087531762) , porém, com ressalva restrita à travessia da área operacional do estacionamento de viaturas para a plataforma 2 onde aguarda alternativa.

#### **SEI 5010.2023/0000360-6 – Parada 14 Bis**

Apresentado o expediente, o Colegiado deliberou:

1. Que a sinalização tátil direcional esteja no eixo da faixa livre em todo contorno da praça, conforme item 7.8.2 da NBR 16537/2016 versão corrigida 2.

O projeto deve retornar à CPA após alterações.

#### **SEI 6018.2023/0074759-8 - Locação de imóveis para uso da Administração - STS VILA MARIANA/JABAQUARA**

Apresentado o expediente, com explicação do projeto pelo convidado de SMS e considerando que:

1. A edificação possui três pavimentos: subsolo, térreo e 1º pavimento (superior);
2. Há plataforma elevatória permitindo acessibilidade entre o térreo e o 1º pavimento (superior);
3. Uma porção da área do subsolo será destinada à área de embarque e desembarque e também haverá os usos como área técnica de manutenção para caixa d'água, reservatório de águas pluviais, além da área para guarda de móveis inservíveis e de mobiliário não utilizado (087792088 e 087789965).

Diante do exposto, o Colegiado deliberou:

1. Pela proposta de rampa de acesso apresentada na Planta Layout Pavimento Térreo Proposta 1 (087790107);
2. Pela dispensa de circulação vertical acessível ao pavimento subsolo para este caso específico, por ser uma área técnica sem permanência humana;
3. Observou que estas e demais considerações técnicas foram acatadas por esta Comissão e foram encartadas em Plantas Revisão CPA (088036866).

A Comissão ainda citou que o proprietário deve obter documentação específica referente ao licenciamento edilício por se tratar de imóvel particular. O projeto deverá retornar à CPA para futura deliberação.

### **Cartilha Calçadas CPA**

Apresentada a nova versão da Cartilha de Calçadas da CPA, o Colegiado solicitou que pequenas modificações sejam feitas antes do lançamento da mesma.

### **SEI 6016.2023/0076510-2 - CEI NOSSO SONHO – INSTITUTO HEBROM**

Ciente das informações prestadas em parecer técnico encartado em doc. SEI 085384116, a CPA aguarda retorno com cronograma do atendimento aos itens em desacordo.

Ainda, a Comissão solicita maiores informações sobre a comprovação da garantia da acessibilidade, podendo ser fotografias do empreendimento e plantas que possam elucidar a acessibilidade do edifício, por entender que a descrição do relatório não foi suficiente. Além disso, deve-se observar as “Diretrizes da CPA em Plano de Ações advindos das Secretarias Municipais” deliberado em Ata CPA 28/2022, também encartado em doc. SEI 088070901.

Reunião encerrada.