

ATA CPA 44/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 29/11/2023 – início: 14h / término: 17h00

Local: Vídeo Conferência – Teams

PARTICIPANTES: Jessica Michelutti Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adile Maria Delfino Manfredini/ OAB-SP; Albertina Ferreira Goncalves Alves/SEHAB; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Ana Raquel Santos Valerio/SMADS; Bruno Henrique Pelegrini de Oliveira/SMIT; Claudio de Campos/SMSUB; Cristina T S Laiza/SPUrbanismo; Denise de Campos Bittencourt/SEDPCD; Eduardo Flores Auge/SMPED; Francisco de Oliveira Soares/SVMA; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECISP; Graziela Burrini Silva/SME; José Renato Soibermann Melhem/SMPED; Luis Fernando Lessa/SMUL; Luiz Massayuki Sampaio Ito/ SMR; Marcelo Maschietto/SMJ; Márcia Tiekô Omoto Yamaguchi/SIURB; Marcelo Panico/Fundação Dorina; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Marcelo Panico/ Fundação Dorina; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Robinson Xavier de Lima/ SPTTrans; Ronaldo Bueno/SMT; Vanda Maria Cavichioli/CREA-SP; Vânia Sacarrão/CET; William Eiji Itokazu/SEGES.

FALTAS JUSTIFICADAS: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; Geni Sugai/SMC; João Carlos da Silva/SMPED; Maria Cecília Cominato/SMS; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Sílvio da Silva Spinoza/SPTTrans.

CONVIDADOS: Andréa Porto/Urbia; Luciana Pinto Sales/ Urbia; Maria Elisabete Lopes/Urbia; Nadia Lopes/Arquiteta; Rogério Romeiro/Arquiteto.

ASSUNTOS TRATADOS:

Consulta Técnica – Aproximação de Porta

De acordo com a peça gráfica demonstrada, diferente da representação da aproximação da porta na figura 83 da Norma ABNT NBR 9050 (Versão corrigida - 25.01.2021), o Colegiado solicitou novas peças gráficas à requerente, a fim de elucidar uma melhor alternativa.

SEI 6027.2021/0013521-0 - Parque Eucaliptos / Revisão do trecho inferior

O Colegiado deliberou por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL ao projeto modificativo de Urbanismo, com a revisão do trecho inferior do Parque, onde foi informado ter fim de garantir a acessibilidade aos atrativos do Parque, com menor impacto no paisagismo, relativos aos documentos SEI 093125268, 093125810 e 093125894.

SEI 6027.2020/0011748-2 - Parque Tenente Faria Lima / Rampas de Acessibilidade e Parquinho

O Colegiado deliberou por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL às revisões dos projetos das rampas de acessibilidade e do parquinho, relativos aos documentos SEI 092205781, 092205890 e 092205988.

Relatório Grande Prêmio Brasil Fórmula 1 – 2023

Apresentado ao Colegiado relatório do Grande Prêmio Brasil Fórmula 1 – 2023 referente às Condições de Acessibilidade do evento, elaborado pela Coordenadoria de Acessibilidade e Desenho Universal – CADU.

SEI 6027.2021.0006672.3 - PARQUE IBIRAPUERA / Sanitários 04, 05, 06 e 08

O Colegiado lembrou que existem pendências e aguarda resposta de SVMA e URBIA quanto a última ATA CPA 11/2023 relativas ao HUB ESPORTIVO. Quanto ao apresentado deliberou por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL uma vez atendidas as colocações de porta-objetos e cabideiros, entre outros acessórios, aos projetos de reforma dos sanitários 04, 05, 06 e 08, constantes no documento SEI 093067861.

SEI 6065.2021/0000432-6 - Vistoria de Acessibilidade Arquitetônica - Vagas de estacionamento destinadas às pessoas com deficiência no Shopping Market Place

Analisado o processo, o Colegiado obteve ciência da documentação apresentada em relação à sinalização das vagas reservadas às pessoas com deficiência no Shopping Market Place, dentre os quais, destacou o Termo de Aceite (094135498) e o Parecer CS N.96.31.00196/23-48 (094135652).

No entanto, não foram demonstradas todas as adequações no âmbito da acessibilidade dos demais itens indicados no Relatório de Vistoria nº. 2021.10.15-09 (054051202).

Isto posto, solicitou restituir o presente processo para providências cabíveis à Subprefeitura de Santo Amaro.

SEI 6027.2020/0011747-4 - Parque Lajeado / Ampliação do Parquinho Infantil

O Colegiado deliberou por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL ao projeto de ampliação do parquinho infantil, constante no documento SEI 093515221.

SEI 7910.2023/0002658-2 - Ponte Jurubatuba / Projetos de Arquitetura e Urbanismo

Foram feitas diversas observações aos projetos quanto à sinalização visual e tátil no piso (pisos táteis) e quanto às travessias apresentadas. Recomendou-se que seja feita reunião online de técnicos de CADU junto aos técnicos de SPOBRAS para repassar das observações colocadas pelo Colegiado. Aguarda-se devolução do projeto, uma vez revisado, para continuidade da análise e manifestação ao projeto, sendo no momento considerada PENDENTE.

SEI 6027.2023/0015635-1 - Comunicações Administrativas: Ofício - Aprovação de Acessibilidade - Edificações Tombadas - Parque Vila Guilherme - Trote

Apresentado o expediente, o Colegiado deliberou acatar a cota do técnico da Coordenação de Acessibilidade e Desenho Universal – CADU, constante no Projeto Revisão CPA (094361097).

Além disso, durante a reunião online, foram considerados para o caso (vide peças gráficas):

1. Indicar rota acessível de todo parque;
2. Indicar mapa(s) tátil(eis) conforme os itens 5.2.8.1.7; 5.4.2 e anexo B.4 da Norma ABNT NBR 9050 e a Norma ABNT NBR 15599;

3. Rever, de forma geral, a sinalização tátil e visual do piso;
4. Indicar em nota que no horário de funcionamento do parque as portas situadas na Planta das Baias ficarão abertas;
5. Prever superfícies de troca de roupas na posição deitada (verificar Figura 131 da Norma ABNT NBR 9050);
6. Atender alínea "d" do item 7.5 da Norma ABNT NBR 9050;
7. Esclarecer usos da “caixa d’água”, indicando se as áreas serão técnicas e restritas;
8. Esclarecer usos da “antiga torre de controle”, indicando se a área será acessada por todo público.

Reunião encerrada.