



ATA CPA 26/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 28/07/2021 – início: 14h / término: 17h.

Local: Vídeo Conferência – Google Meet

PARTICIPANTES:

Silvana Serafino Cambiaghi/CAU/Presidente CPA; Sirlei Huler/Secretaria Executiva da CPA; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Angélica Regina Gonzalez/SEME; Claudio Campos/SMSUB; Cristina Tokie Sannomiya Laiza/SPURBANISMO; Eduardo Flores Auge/SMPED; Glauce Lusia Paula Teixeira/CMPD; Geni Takeuchi Sugai/SMC; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; Guilherme Iseri de Brito/SVMA; Jessica Valero Pereira/SMT; João Carlos da Silva/SMPED; Júlia Coelho Dourado/SPObras; Luiz Massayuki Sampaio Ito/SME; Marcelo Panico/Dorina Nowil; Marcia Tieko Omoto/SIURB; Maria Cecília Cominato/SMS; Mario Sergio Stefano/SMADS; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Regina Santana/SMJ; Renata Camargo K. Czernorucki/PGM; Robinson Xavier de Lima/SPTRANS; Vânia Sacarrão/CET; Vladimir Iszlaji / FECOMERCIO; Walter Rodrigues Filho/SMUL/CONTRU.

Convidados: Cristiane Vivanco/SME; Rogério Romeiro/ARQUITETO; Sandra Ramalhoso; Myrna dos Santos Melo/SMPED; Nádia Lopes;

Falta justificada: Elisa Prado de Assis/IAB;

ASSUNTOS TRATADOS:

Por solicitação da Presidência da Comissão Permanente de Acessibilidade, a reunião foi iniciada com leitura da ATA CPA 25 da reunião de 21/07/2021, sendo o conteúdo aprovado pelos presentes.

PE 2020-0.006.147-4 - Tridel Inc. e Adm. de Bens Próprios S/C Ltda. - Alvará de Aprovação de Reforma

Em continuação a avaliação do expediente apresentado inicialmente na reunião de 14/07/2021 – ATA CPA 24/2021, o Colegiado observou que o requerimento trata de reforma em edificação com área irregular, portanto envolvendo sua regularização. Notada não indicação de impraticabilidade de execução ou proposta adaptação razoável pelo requerente. Embora edificação existente, considerou-se o disposto pelo Anexo I integrante do Decreto 57.776/17 – “4.A.2. A construção, as áreas objeto de reforma, a ampliação, a regularização ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis, observados os parâmetros técnicos estabelecidos na NBR 9050 em

vigor ou naquela que vier a substituí-la”, portanto, pronunciou-se pela necessidade da adequação de acessibilidade para o pavimento superior da edícula indicado em projeto.

SEI 6065.2020/0000393-0 - Ônibus Urbano – SPTRANS

Avaliado o presente processo SEI, a Comissão solicitou prosseguimento nos estudos visando edição de uma Resolução contendo critérios para escolha entre os modelos de veículos acessíveis utilizados no transporte urbano de passageiros da cidade.

SEI 6018.2021/0032330-1 - Locação de imóvel SMS/CRS-O/STS

Avaliados os documentos constantes ao SEI mencionado, considerado projeto aprovado por meio do processo 2020-0.012.267-8 e requerimento de Certificado de Conclusão por meio do processo 2021-0.003.920-9 em análise junto a SMUL, o Colegiado não observou óbice para a locação de imóvel pretendida para uso órgão público, no entanto, devem ser adequadas sinalizações de piso e parede nos ambientes por ocasião de nova compartimentação horizontal assim como atendimento integral aos parâmetros de acessibilidade previstos em normas técnicas oficiais eventualmente desconformes. Observa que deve ser adequada a sinalização da vaga reservada ao estacionamento de veículo pessoa com deficiência e providenciado Laudo de Aprovação de Sinalização de Vagas para Deficiente e Idoso junto à Companhia de Engenharia de Tráfego – CET.

Aplicabilidade do Decreto Federal nº 9.451/2018 em EMPREENDIMENTOS INTERESSE SOCIAL E MERCADO POPULAR - EHS/ EHMP

Considerada exposição sobre o tema, com apresentação de questionamentos recebidos pela equipe técnica acerca de aplicação e entendimento sobre itens constantes do decreto federal nº 9.451/18, o Colegiado deliberou pelo prosseguimento na elaboração de minuta para resolução sobre a matéria, a ser avaliada e eventualmente aprovada em reunião futura.

Reunião encerrada 17hs00.